(ബി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി, 35 സെന്റ് ഭൂമിയിൽ കുറവുള്ള കർഷകർക്ക് കാർഷിക വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ പ്രത്യേക താരീഫോടെ നിശ്ചയിച്ചു നൽകുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) 5 സെന്റിനുമുകളിലുള്ള വെറ്റിലക്കൊടി കൃഷിക്കാർക്കും 10 സെന്റിനുമുകളിലുള്ള പച്ചക്കറി കൃഷിക്കാർക്കും 30 സെന്റിനുമുകളിലുള്ള കാർഷിക വിളകൾക്കും നിലവിലുള്ള സപ്ലൈകോഡ് ചട്ടങ്ങളുടെയും സർക്കാരിന്റെയും വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റേയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും കൃഷി ആഫീസറുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടുകൂടിയും കാർഷിക കണക്ഷനുകൾ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ് നൽകി വരുന്നു എന്നതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ആദിവാസി കോളനിയിലെ ഷോക്കേറ്റുള്ള മരണം

57 (424) ശ്രീ. കെ. കെ. ജയചന്ദ്രൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥമൂലം മറയൂർ ആദിവാസികോളനിയിലെ മൂന്നു സ്ത്രീകൾ ഷോക്കേറ്റ് മരണപ്പെട്ട വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(ബി) അപകട സാധ്യത വൈദ്യുത ബോർഡിനെ അറിയിച്ചിട്ടും ഉചിതമായ നടപടി യഥാസമയം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമോ ; ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ ;

(സി) അപകടത്തിൽ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് വകുപ്പ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ;

(ഡി) മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് പരമാവധി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) മറയൂർ ആദിവാസി കോളനിയിലെ മൂന്നു സ്ത്രീകൾ 28-10-2015-ൽ ഷോക്കേറ്റു മരണപ്പെട്ട വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പള്ളിവാസൽ പവർ ഹൗസിൽനിന്നും മാങ്കുളം ഭാഗത്തേക്കു പോകുന്ന 11 കെ. വി. കല്ലാർ ഫീഡറിന്റെ പ്രസ്തുത ലൊക്കേഷനിൽ ഇടിമിന്നലിനെ തുടർന്ന് പിൻ ഇൻസുലേറ്റർ തകരാറിലായതാണ് ടി അപകടത്തിനു കാരണം.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) പള്ളിവാസൽ പവർഹൗസിൽനിന്നും ഏകദേശം 48 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായ സ്ഥലം. അപകട സ്ഥലത്തുനിന്നും ഏകദേശം രണ്ടു കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. ജീവനക്കാർ, ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ തീയുണ്ട് എന്ന് ഒരു അപരിചിതൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നെ പ്രസ്തുത വിവരം സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ചാർജ്ജിനെ അറിയിക്കുകയും അദ്ദേഹം അപ്പോൾത്തന്നെ പള്ളിവാസൽ പവർഹൗസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്തുത ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ടി ജീവനക്കാർ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപകടം സംബന്ധിച്ച് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ. ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേടായ പിൻ ഇൻസുലേറ്റർ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) അടിയന്തര ആശ്വാസം എന്ന നിലയിൽ, മരിച്ച മൂന്നുപേരുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്ക് 5000 രൂപ വീതം അപകടം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) മരണപ്പെട്ടവരുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധന

58(425) ശ്രീ. സി. ദിവാകരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം എത്ര പ്രാവശ്യം വൈദ്യുതി നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ ; ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ സ്ലാബിനും യൂണിറ്റ് ഒന്നിന് എത്ര വീതം വർദ്ധനവ് വരുത്തി ; ഈ ഇനത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.-ക്ക് ഉണ്ടായ അധിക വരുമാനം എത്ര ;

(ബി) കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഇപ്പോൾ ലാഭത്തിലാണെങ്കിൽ 2011 മുതൽ ഓരോ വർഷത്തേയും ലാഭം എത്രയാണ്; നഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും എത്ര?

ഉത്തരം

(എ) മൂന്നുതവണ വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തവണയുമുള്ള വർദ്ധനവിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.*

---

* ലൈബ്രറിയിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly